計画停電に伴う弊社防災設備の対応について

この度、発生した「東北地方太平洋沖地震」においては、東北地方を中心として広い範囲で大きな被害が生じており、被災された皆様には心からお見舞いを申し上げます。

今回の震災の影響により、電力会社が予定している「計画停電」に対する弊社防災設備の対応について、注意点をご連絡させて頂きます。

I. 停電時の事象について

防災設備には、緊急時の停電にそなえ[注1]予備電源が内蔵されておりますが、長時間の計画停電が実施された場合、下記のような事象が発生することが想定されます。

① 自動火災報知設備の受信機：交流電源断を知らせる警報音の鳴動及び異常表示
（但し、機種によって異なりますので、詳細は取扱説明書をご参照ください。）

② ガス漏れ火災警報設備の受信機：ガス漏れ検知器の異常を知らせる警報音の鳴動及び異常表示
（但し、システム構成により異なる場合がありますので、詳細は取扱説明書をご参照ください。）

注1　自動火災報知設備の場合：監視状態を60分間継続した後、2回線を作動することができる
消費電流を10分間継続して流すことができる容量

II. 停電時の対応について

① 警報音が鳴動した場合は、受信機操作部の「音響停止」スイッチを停止にして止めてください。

※停電時、各受信機は自動的に予備電源に切り替わり、火災及びガス漏れの監視を行います。しかし、予備電源の容量が不足すると、火災及びガス漏れの監視ができない場合がありますので、人員にて監視するなどの対応をお願いします。

III. 復電後の対応について

① 停電復旧により自動的に受信機及びガス漏れ検知器に電源が供給されますが、正常な監視状態に入りますので、「音響停止」スイッチを定位に戻してください。

※「音響停止」スイッチを定位に戻した時に警報音が鳴動する場合は、「予備電源の充電不足」「予備電源の異常」などが考えられます。再度、「音響停止スイッチ」を停止にして、予備電源の充電又は交換をしてください。
予備電源の充電又は交換が完了しましたら、「音響停止スイッチ」を定位に戻してください。

ご不明な点がありましたら、点検会社、販売店にお問い合わせ願います。

尚、弊社へのお問い合わせに関しては下記の電話番号までご連絡をお願いします。

〈お問い合わせ先〉

受付時間　平日　8：30～17：00
沖電気防災株式会社　営業企画開発部　営業技術課
TEL　03-3456-8609